RDNK

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
АБ «РОЖДЕСТВЕНКА»

Россия, 107045, г. Москва,
Колокольников переулок, д.6, стр.1, кв.33

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, а/я №32
Тел.: +7 /495/ 959-50-63
E-mail: ab@rdnk.ru
ОКПО 80732786; ОГРН 5077746545729
ИНН/ КПП 7706654181/770201001

Лицензия № МКРФ 01749 от 03 июня 2014 года

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Серпуховский историко-художественный музей»
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87
Директору Новак Ж.С.

Исх. № 47 от «31» августа 2026 г.

Уважаемая Жанна Сергеевна!

В рамках выполнения работ по разработке проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (реставрация и приспособление для современного использования) «Дом фотохудожника Н.П. Андреева, вт. пол. XIX в.», по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-я Московская, д. 39» по Договору проектирования № 2025.294802 от «15» декабря 2025 года, заключенный между Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Серпуховский историко-художественный музей» и ООО «АБ-РДНК» просим вас направить в наш адрес следующую информацию:

1. Предоставить информацию о том, чьими силами будет осуществляется охрана Объекта. Планируется ли передача под охрану в Росгвардию. Если объект принимается под централизованную охрану - просим передать технические требования подразделения охраны (тип объектового оборудования, каналы передачи извещений).

2. Предоставить информацию о наличии или отсутствии круглосуточного режима работы поста охраны и диспетчеризации на Объекте, и при необходимости задание о том, куда выводить сигнал охраны и диспетчерской.

3. Указать необходимость устройства камеры хранения с самообслуживанием для посетителей музея (шкафчики с ключами).

4. Предоставить информацию о порядке передачи показаний приборов учета ресурсоснабжающим организациям и предоставить требования к передаче данных.

5. Предоставить информацию, требуются ли: часофикация, электронная очередь, инфокиоски, система аудиогидов (проводная / на устройствах посетителей через Wi-Fi), зарядные станции аудиогидов, где предполагается их размещение?

6. Предоставить информацию о глубине видеоархива: подтвердить значение не менее 30 суток с разграничением полномочий доступа. Предоставить принцип разграничения. Требуется ли большая глубина архива?

7. Предоставить информацию, требуется ли видеоаналитика: распознавание лиц, подсчёт посетителей, обнаружение оставленных предметов, проход в запрещённую зону, распознавание

государственных регистрационных знаков? Обращаем внимание на требования законодательства о персональных данных при распознавании лиц.

8. Просим подтвердить структуру охранной сигнализации: 1-й рубеж - блокировка периметра помещения (двери, окна, люки, стены, перекрытия, полы); 2-й рубеж - блокировка объёма помещения; 3-й рубеж - блокировка отдельных музейных предметов, витрин, шкафов и сейфов. Для каких помещений применяются все три рубежа?

9. Предоставить информацию о типах извещателей 1-го рубежа: магнитоконтактные на створки окон и дверей; акустические извещатели разбития стекла; оптико-электронные поверхностные («ИК-шторы») на оконные проёмы; вибрационные извещатели на стены, своды и перекрытия.

10. Просим предоставить информацию о едином АРМ (автоматизированное рабочее место) дежурного персонала: место размещения, объём отображаемой информации, журнал событий, глубина архива, дублирование аварийных сообщений на мобильные устройства ответственных лиц.

С уважением,

Генеральный директор **Н.Г. Тютчева**